

上黒島2工区最終処分場維持管理情報

2020年度

ダイユウ技研土木株式会社 上黒島2工区最終処分場
(広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島)

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき上黒島最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3, 第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 年月 | 燃え殻 | 汚泥 | 金属くず | がれき類 | ガラス・陶磁器屑等 | 鋳さい | ばいじん | 計 | 一般廃棄物(燃え殻) | 合計 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| 2021 3 | 1,695.860 | 6,276.880 | 0.580 | 0.000 | 16.450 | 2,914.930 | 668.270 | 11,572.970 | 436.440 | 12,009.410 |
| 計 | 1,695.860 | 6,276.880 | 0.580 | 0.000 | 16.450 | 2,914.930 | 668.270 | 11,572.970 | 436.440 | 12,009.410 |

2. 施設の点検

| 点検年月日 | | | 規定項目 | 点検箇所 | | | |
|-------|---|---------|--------|------|------|------|---------|
| | | | | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出水処理施設 |
| 2021 | 3 | 休日を除く毎日 | 異状の有無 | — | — | — | 異常なし |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 1 | 異状の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 6 | 異状の有無 | 異常なし | — | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 12 | 異状の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 18 | 異状の有無 | 異常なし | — | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 19 | 異状の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 25 | 異状の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 26 | 異状の有無 | 異常なし | — | 異常なし | — |
| | | | 講じた措置等 | — | — | — | — |

3. 地下水等の水質検査の記録

(1) 地下水採取場所①

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度(月1回以上測定)

| 地下水等採取場所 | 採取年月日 | 結果が得られた日 | 検査結果、講じた措置 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|----------------|-------|--------|
| | | | 電気伝導率(mS/m) | 塩化物イオン濃度(mg/L) | 異状の有無 | 講じた措置等 |
| 別図 | 2021/03/03 | 2021/03/09 | — | 8200 | 異常なし | — |

(2) 地下水採取場所②

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度(月1回以上測定)

| 地下水等採取場所 | 採取年月日 | 結果が得られた日 | 検査結果、講じた措置 | | | |
|----------|------------|----------|-------------|----------------|-------|--------|
| | | | 電気伝導率(mS/m) | 塩化物イオン濃度(mg/L) | 異状の有無 | 講じた措置等 |
| 別図 | 2021/03/03 | 地下水発生なし | — | — | 異常なし | — |

4. 放流水の水質検査の記録

●放流水のその他の項目(月1回以上測定)

| 採取場所 | 採取年月日 | 結果が得られた日 | 検査結果、講じた措置 | | | | | | |
|------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|--------|
| | | | 水素イオン濃度pH(-) | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) | 窒素含有量(mg/L) | 異状の有無 | 講じた措置等 |
| 別図 | 2021/03/03 | 2021/03/09 | 6.9 | — | 25 | ND | 2.8 | 異常なし | — |

5. 残余容量の測定結果(年1回以上)

| 測定年月日 | 測定結果 |
|-------------|------------------------|
| 2020年 8月27日 | 200,149 m ³ |

上黒島2工区最終処分場【採取位置】

